

## 工事監理の状況

	確認を行った部位、材料の種類等	照合内容	照合を行った設計図書	設計図書の内容について設計者に確認した事項	照合方法	照合結果 (不適の場合には建築主に対して行った報告の内容)
敷地の形状、高さ、衛生及び安全	敷地	高低差、形状 接道状況	配置図	特に無し	目視、計測	適
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上必要な部分に用いる材料(接合材料を含む。)の種類、品質、形状及び寸法	基礎、土台、柱 横架材、筋かい 火打材、接合金物、外壁材 屋根材	材質、種類、規格、 形状、寸法、品質	各階平面図 各階伏図 構造詳細図	地盤調査をした結果、 設計図書どりの地耐力が 得られなかったため、 基礎の構造について 設計者に確認した	受入時の目視検査、 計測	適
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上必要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等	基礎と土台、柱と 土台、柱と梁 筋かい端部 たる木	接合状況、金物による 緊結状況 鉄筋の継手の状況	構造詳細図	特に無し	工程終了時に目視 検査、計測	適
建築物の各部位の位置、形状及び大きさ	基礎、土台、柱、 横架材、筋かい、 床、屋根、壁 階段	位置、形状、寸法 配筋の本数	各階平面図 各階伏図 構造詳細図	特に無し	工程終了時に目視 検査、計測	適
構造耐力上必要な部分の防錆、防蟻及び防蟻措置及び状況	地面から1m以内 の部分の柱、筋かい、 土台	防蟻、防蟻措置の 状況	立面図	特に無し	工程終了時に目視 検査、施工者報告	適
居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種類及び当該建築材料を用いる部分の面積	各居室の天井、 壁、 床、建具	下地、仕上材の 種類、面積	使用建築材料 表	特に無し	受入時の検査、 工程終了時に 目視検査	適
天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げの材料の種類及び厚さ	台所の壁、天井	仕上げ材の種類、 施工状況	各階平面図	特に無し	工程終了時に 目視検査	適
開口部に設ける建具の種類及び大きさ	外壁の開口部	寸法、形状、 延焼のおそれのある 部分の開口部	各階平面図 立面図	開口部の位置と大きさを 変更するにあたって 設計者に事前に確認を とった	工程終了時に 目視検査	適
建築設備に用いる材料の種類並びにその照合した内容、構造及び施工状況(区画貫通部の処理状況を含む。)	居室の換気設備 給排水設備	形状、寸法、規格 機器の性能、 設置状況	各階平面図	特に無し	工程終了時に 目視検査	適
備 考						