

(第四面)

(参考) 木造住宅の場合

工事監理の状況

	確認を行った部位、 材料の種類等	照合内容	照合を行った 設計図書	設計図書の内容につい て設計者に確認した事 項	照合方法	照合結果 (不適の場合には 建築主に対して 行った報告の内 容)
敷地の形状、高 さ、衛生及び安全	敷地	高低差、形状 接道状況	配置図	特に無し	目視、計測	適
主要構造部及び主 要構造部以外の構 造耐力上必要な部 分に用いる材料 (接合材料を含 む。) の種類、品 質、形状及び寸法	基礎、土台、柱、横 架材、筋かい、火打 材、接合金物	材質、種類、規格形 状、寸法、品質	平面図 各階伏図 構造詳細図	地盤調査をした結果、 設計図書どりの地耐 力が得られなかったた め、基礎の構造につい て設計者に確認した	受入時の目視検査、 計測	適
主要構造部及び主 要構造部以外の構 造耐力上必要な部 分に用いる材料の 接合状況、接合部 分の形状等	基礎と土台、柱と土 台、柱と梁 筋かい端部 たる木	接合状況、金物によ る緊結状況 鉄筋の継手の状況	構造詳細図	特に無し	工程終了時に目視検 査、計測	適
建築物の各部位の 位置、形状及び大 きさ	基礎、土台、柱、横 架材、筋かい、床、 屋根	位置、形状、寸法 配筋の本数	平面図 各階伏図 構造詳細図	特に無し	工程終了時に目視検 査、計測	適
構造耐力上必要な 部分の防錆、防腐 及び防蟻措置及び 状況	地面から 1 m 以内の 部分の柱、筋かい、 土台	防腐、防蟻措置の 状況	立面図	特に無し	工程終了時に目視検 査、施工者報告	適
居室の内装の仕上 げに用いる建築材 料の種類及び当該 建築材料を用いる 部分の面積						
天井及び壁の室内 に面する部分に係 る仕上げの材料の 種別及び厚さ						
開口部に設ける建 具の種類及び大き さ						
建築設備に用いる 材料の種類並びに その照合した内 容、構造及び施工 状況 (区画貫通部 の処理状況を含 む。)						
備 考						